

Część 1 - Zakup i dostawa zbiornika na olej napędowy

FORMULARZ ASORTYMENTU - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	PARAMETRY ZBIORNIKA
1.	Zbiornik o pojemności całkowitej 5000 litrów
2.	Pompa zanurzeniowa o wydajności od 5 l/min do 90 l/max
3.	Licznik cyfrowy z pamięcią 10 ostatnich tankowań i podświetleniem LED
4.	Filtr paliwa lub separator (min. 10 mikronów)
5.	Wąż dystrybucyjny: średnica min. 3/4", ciśnienie nominalne 10 barów, długość min. 6m
6.	Uchwyt wł/wył pompę
7.	Pistolet automatyczny
8.	Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
9.	System pomiaru poziomu cieczy (elektroniczny)
10.	Właz rewizyjny o średnicy min. 440 mm
11.	Wlew o średnicy 2"
12.	Zamykana szafa dystrybucyjna na klucz (w komplecie min. 2 kluczyki)
13.	Odpowietrzniki
14.	Przyłącze uziemienia
15.	Uchwyty do przenoszenia zbiornika
16.	Super sztywna wzmacniana konstrukcja zbiornika – zbiornik dwupłaszczowy (odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne) zgodny z normami UDT
17.	Czujniki przecieku/maksymalnego poziomu
18.	Przepływomierz z dokładnością pomiaru minimum $\pm 0,2\%$ i powtarzalnością pomiaru min. 0,07%
POZOSTAŁE WYMAGANIA I DOKUMENTY	
19.	Poświadczenie Wytwórcy spełniające normy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie odnawialnych źródeł energii.
20.	Deklaracja zgodności z normą PN EN 13341+A1:2011, która stawia pewne wymagania producentom zbiorników, choćby dokładne wytyczne dotyczące grubości jakimi powinny odpowiadać ścianki zbiornika lub jakości polietylenu, który powinien zostać użyty do produkcji poszczególnych elementów dwupłaszczowego zbiornika na paliwo.
21.	Próba szczelności, rewizja wewnętrzna i zewnętrzna wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego w miejscu wytwarzania
22.	Dokumentacja techniczno – ruchową (DTR)
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim
24.	Instrukcja bhp i ppoż
25.	Gwarancja nie może być krótsza niż 10 lat na zbiornik oraz 2 lata na jego wyposażenie
26.	Dostawa na teren PGK Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków – ul. Bolesława Mucharskiego 46, 21-100 Lubartów

PREZES ZARZĄDU

mgr Grzegorz Samojluk